



Mengen-	Stand	Stand
einheit	31.12.2019	31.12.2020

§ 10 Abs.2:

1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene im Vorjahr:

HöS	kWh	0	0
Umspannebene HöS/HS	kWh	0	0
HS	kWh	0	0
Umspannebene HS/MS	kWh	757.608	698.829
MS	kWh	1.936.353	1.786.122
Umspannebene MS/NS	kWh	436.950	403.049
NS	kWh	3.101.164	2.860.561

2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr: 57,51 €/ MWh 51,01 €/ MWh

Stromkreislängen (§ 27 Abs.2 Nr.1)

HöS Kabel	km	0,00	0,00
HS Kabel	km	0,14	0,14
MS Kabel	km	132,79	133,66
NS Kabel mit HA-Leitungen	km	379,34	382,43
NS Kabel ohne HA-Leitungen	km	257,98	259,41
NS Kabel nur HA-Leitungen	km	121,36	123,02
HöS Freileitungen	km	0,00	0,00
HS Freileitungen	km	0,00	0,00
MS Freileitungen	km	2,44	2,44
NS Freileitungen mit HA-Leitungen	km	33,80	33,30
NS Freileitungen ohne HA-Leitungen	km	29,10	29,00
NS Freileitungen nur HA-Leitungen	km	4,70	4,10

Installierte Leistung (§ 27 Abs.2 Nr.2)

Umspannebene HöS/HS	MVA	0	0
Umspannebene HS/MS	MVA	126	126
Umspannebene MS/NS	MVA	69	70

Netzmenge (§ 27 Abs. 2 Nr.3)

HöS	kWh	0	0
Umspannebene HöS/HS	kWh	0	0
HS	kWh	0	0
Umspannebene HS/MS	kWh	98.860.159	87.437.257
MS	kWh	61.567.847	55.051.463
Umspannebene MS/NS	kWh	15.369.541	13.638.043
NS	kWh	72.218.535	70.626.297
Gesamt:	kWh	248.016.082	226.753.060

	Mengen- einheit	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
<u>Eingebaute Zähler (§ 27 Abs.2 Nr.4)</u>			
HöS	Stück	0	0
Umspannebene HöS/HS	Stück	0	0
HS	Stück	0	0
Umspannebene HS/MS	Stück	6	6
MS	Stück	55	47
Umspannebene MS/NS	Stück	114	109
NS	Stück	17.052	17.129
Gesamt:	Stück	17.227	17.291
<u>Einwohner Versorg-Geb. (§ 27 Abs. 2 Nr.5)</u>			
	Pers.	29.315	29.342
<u>geogr. Fläche des Versorg-Geb. (§ 27 Abs.2 Nr.7)</u>			
./. Waldfläche	qkm	73,21	73,21
	qkm	-28,65	-28,65
<u>versorgte Fläche des Versorg-Geb. (§ 27 Abs.2 Nr.6)</u>		44,56	44,56