



Mengen- einheit	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
--------------------	---------------------	---------------------

§ 10 Abs.2:
1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene im Vorjahr:

HöS	kWh	0	0
Umspannebene HöS/HS	kWh	0	0
HS	kWh	0	0
Umspannebene HS/MS	kWh	698.829	704.065
MS	kWh	1.786.122	1.799.505
Umspannebene MS/NS	kWh	403.049	406.069
NS	kWh	2.860.561	2.881.994

2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr: 51,01 €/ MWh 46,70 €/ MWh

Stromkreislängen (§ 27 Abs.2 Nr.1)

HöS Kabel	km	0,00	0,00
HS Kabel	km	0,14	0,14
MS Kabel	km	133,66	134,14
NS Kabel mit HA-Leitungen	km	382,43	386,98
NS Kabel ohne HA-Leitungen	km	259,41	260,78
NS Kabel nur HA-Leitungen	km	123,02	126,21
HöS Freileitungen	km	0,00	0,00
HS Freileitungen	km	0,00	0,00
MS Freileitungen	km	2,44	1,32
NS Freileitungen mit HA-Leitungen	km	33,30	32,55
NS Freileitungen ohne HA-Leitungen	km	29,00	29,05
NS Freileitungen nur HA-Leitungen	km	4,10	3,50

Installierte Leistung (§ 27 Abs.2 Nr.2)

Umspannebene HöS/HS	MVA	0	0
Umspannebene HS/MS	MVA	126	126
Umspannebene MS/NS	MVA	70	71

Netzmenge (§ 27 Abs. 2 Nr.3)

HöS	kWh	0	0
Umspannebene HöS/HS	kWh	0	0
HS	kWh	0	0
Umspannebene HS/MS	kWh	87.437.257	90.759.845
MS	kWh	55.051.463	50.700.846
Umspannebene MS/NS	kWh	13.638.043	12.336.630
NS	kWh	70.626.297	65.227.890
Gesamt:	kWh	226.753.060	219.025.211

	Mengen- einheit	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
<u>Eingebaute Zähler (§ 27 Abs.2 Nr.4)</u>			
HöS	Stück	0	0
Umspannebene HöS/HS	Stück	0	0
HS	Stück	0	0
Umspannebene HS/MS	Stück	6	6
MS	Stück	47	45
Umspannebene MS/NS	Stück	109	108
NS	Stück	17.129	18.202
Gesamt:	Stück	17.291	18.361

<u>Einwohner Versorg-Geb. (§ 27 Abs. 2 Nr.5)</u>	Pers.	29.342	29.305
---	-------	--------	--------

<u>geogr. Fläche des Versorg-Geb. (§ 27 Abs.2 Nr.7)</u>	qkm	73,21	73,21
./. Waldfläche	qkm	-28,65	-28,65
<u>versorgte Fläche des Versorg-Geb. (§ 27 Abs.2 Nr.6)</u>		44,56	44,56